

# Fjernvarme besparelse



## \* **Styr på afkøling**

→ Stor straf = undersøgelse (-1)

## \* **Styr på returtemperatur**

→ NB: Hvis lav energi er det ikke helt lige så synligt

→ Sker ofte i kv. 2 + 3

## \* **Indregulering af fjernvarme**

## \* **Hvor stor er GUF (Graddag Uafhænging Forbrug) i forhold til udetemperatur?**

→ Skal være flad så lavt som muligt

→ Kan justeres i anlæg

## \* **Undersøge cirkulations tab**

→ Få flere tilslutninger

→ Kræver bimålere = GUF forbrug

## \* **Kig på køling og fjernvarme i samspil**

## \* **Benchmark med andre bygninger**